

Szakmai tájékoztató
a szabadtéri rendezvények biztonsági követelményeiről
(2019. április 17.)

I. Bevezetés

A szabadtéri rendezvény az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szempontjából: az 1000 főt vagy az 5000 m² területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket. Ide tartoznak az egyre inkább elterjedő szabadtéri koncertsorozatok, gasztrofesztiválok, stb.

Az ilyen rendezvények egyre nagyobb tömegeket vonzanak, akiknek a biztonságára a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak. Emiatt a rendezvény szervezője köteles a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó **tűzvédelmi előírásokat**, biztonsági intézkedéseket **írásban meghatározni** és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak, a katasztrófavédelmi kirendeltségnek eljuttatni. A kirendeltség igény esetén lehetőséget biztosít a szabadtéri rendezvény szervezőinek **konzultációra**.

II. Általános követelmények

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú **biztonsági személyzetet**, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

A rendezvény szervezője köteles gondoskodni a rendezvény megkezdése előtt az esemény során feladatot ellátó személyek dokumentált **tűzvédelmi oktatásáról**, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. A **tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt** a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

III. Menekülés feltételei

A szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében **menekülési lehetőséget** kell biztosítani. A menekülési feltételek elsődleges célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó, váratlan szélsőséges időjárási körülmények) bekövetkezése esetén biztosított legyen a szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területének elhagyása, az ott lévő személyek biztonságos területre jutása. A menekülési lehetőség kialakítása és biztosítása a szabadtéri rendezvény helyszínén a rendezvény felelős szervezőjének a felelősségi körébe tartozik. A kiürítési változatokban és menekülési stratégiákban a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítsége és közreműködése csak másodlagosan vehető figyelembe, tekintettel a kikerkezés időtartamára. A személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést.

A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító **menekülési biztonsági jelekkel** kell jelölni. A jelölések a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. A biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 × 600 mm.

A közlekedési **útvonalak megvilágítását** biztosítani kell. Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével. A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett **útvonal szabad szélessége** legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

Ha **hangosító rendszer** nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független **hangosító eszközt** kell készenlétben tartani. A hangosítást úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított– terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

IV. Tűzoltói beavatkozás

A rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a **tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat** kell biztosítani. A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú **tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét** írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli. Az építmények védelme érdekében tűzoltókészülékeket kell készenlétben tartani.

V. Helyszín kialakítása

Az ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz **rögzített ülőhelyekkel** alakítható ki.

Az ülőhelyek esetében alkalmazott **lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége** 1,10 méter. A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.

VI. Kiemelt szabadtéri zenés, táncos rendezvények

A 10 000 főt, vagy a 20 000 m²-nél nagyobb területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) kormányrendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények lebonyolítására szigorúbb szabályok vonatkoznak.

Ezen rendezvények esetében a rendezvény szervezője a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció kiürítésre, menekítésre vonatkozó – nyilvánosságra hozható – kivonatát tájékoztatásként a rendezvény megjelenítésére használt honlapon elektronikusan letölthető formában köteles közzétenni.

A helyszínen a menekülés biztosítását szolgáló – rendezvény miatt telepített – villamos táplálású berendezések tartalék energiaellátását a szabadtéri rendezvény területének kiürítéséhez szükséges ideig, de legalább 30 percen át biztosítani kell.

A szabadtéri rendezvények műsorszámával érintett területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőket kell telepíteni elsődlegesen a rendezvény résztvevőinek biztonsági tájékoztatása céljából, arra alkalmas helyeken.

A résztvevők biztonsága érdekében léptékhelyes alaprajzokat kell elhelyezni a rendezvény területén a menekülésre figyelembe vett útvonalak közelében és azokon a helyeken, ahol a résztvevők koncentrációja várható. Az alaprajzokon a menekülést és eligazodást segítő rajzi elemeket, menekülésre figyelembe vett útvonalat fel kell tüntetni.

A rendezvény szervezőjének irányítási pontot kell létrehozni, ahol legalább a rendezvény szervezője, a rendezvény biztonsági vezetője, a rendezvény tűzvédelmi felelőse és esetleges káreset során a rendőrség, a mentők, valamint a katasztrófavédelem intézkedésre jogosult képviselői végeznek irányítói feladatokat. Az irányítási ponton keresztül a rendezvény szervezője biztosítja a kommunikációs és tömegtájékoztatási lehetőséget. Az irányítási ponton 2 db 55A, 233B, C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, melyeket nem szükséges biztonsági jellel megjelölni. Az irányítási ponton a tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentáció egy példányát el kell helyezni.

A rendezvény időtartama alatt a szükséges oltóvizet és annak kivehetőségét a legveszélyeztetettebb helyszín védelme érdekében a rendezvény szervezőjének kell biztosítani, mely történhet egyedi, eseti műszaki megoldás felhasználásával is. A szükséges oltóvíz mennyiségét, helyét és követelményeit adott rendezvényre vonatkozóan egyedileg – egyeztetés keretén belül – az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság, a katasztrófavédelmi kirendeltség határozza meg.

VII. Propán-bután gázpalackok használata

A **propán-bután gázpalackok** széles körűen, a mindennapi élet szinte valamennyi területén használhatók, így a szabadtéri rendezvényeken is jellemzően megtalálhatóak. Propán-bután gázpalackok használata esetén azok tárolására, szállítására, használatára vonatkozó biztonsági előírások betartására fokozottan ügyelni kell.

Rendezvényterületen a rendezvényszervező szabályozza a propán-bután gázpalackok elhelyezését, felhasználását is. Rendezvényterületen **tartalék propán-bután gázpalackokat** ne helyezzenek el. Amennyiben szükséges a tartalékpalackok készletezése azt rendezvényterületen kívül szabályosan kialakított tárolóterületen tároljanak.

Csak megfelelő műszaki állapotú gázfelhasználó berendezésre csatlakoztassanak gázpalackot, szükség esetén nyomáscsökkentővel. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a gázfogyasztó berendezés a palackhoz **szivárgásmentesen csatlakozzon**. A használat megkezdése előtt szivárgásvizsgáló spray vagy szappanos víz segítségével indokolt elvégezni a szivárgás ellenőrzést, mert a szivárgás tüzet vagy robbanást okozhat.

Tűzoltókészülékek elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a gázfelhasználó berendezésekre. Éghető anyag és a hőtermelő berendezés között **szükséges távolságot** meg kell tartani.

A propán-bután gázt felhasználó berendezés közelében ne legyenek **talajszint alatti nyitott területek**, ahol az esetleg elszivárgó gáz fel tud halmozódni.

VIII. Vonatkozó jogszabályok

1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
3. Szabadtéri rendezvényekről szóló tűzvédelmi műszaki irányelv
Az irányelv elérhető a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a következő linken:
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/otsz/szabadteri_rendezyenyek_TVMI.pdf
Az irányelvhez kapcsolódó videófile-ok elérhetősége:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_otsz_videofile

BM OKF Tűzmegeelőzési Főosztály

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített